



Vragen van gemeenteraadsleden

Gemeenteraad

Onderwerp:	Brandveiligheid
Datum	16 april 2019
Partij:	Lokaal Sterk
Bijlage:	14
Ingekomen brief griffie:	16 april 2019
Antwoord college	21 mei 2019

Aan het college van burgemeester en wethouders van Helmond,

Gisteren heeft in Parijs een hevige brand gewoed in de Notre Dame; de brandweer heeft het vuur met man en macht bestreden, maar toch is een groot gedeelte van dit iconische gebouw verwoest. Naar aanleiding van de brand in Parijs lazen wij een artikel in het Eindhovens Dagblad, waaruit bleek dat de brandweer van Den Bosch jaarlijks oefent op een brand in de St Jans Kathedraal aldaar.
<https://www.ed.nl/dossier-brand-in-de-notre-dame/na-brand-in-de-notre-dame-zo-is-de-brandweer-voorbereid-op-een-ramp-in-de-sint-jan-in-den-bosch-a8b5bd2c/>

De gebeurtenis in Parijs roept bij ons de brand in het Speelhuis in herinnering en het verlies van dit voor onze stad iconische gebouw. Onze stad heeft nog een aantal belangrijke historische gebouwen en daarom hebben wij de volgende vragen:

1. Wordt door de brandweer Helmond geoefend op een eventuele brand in o.a. het kasteel en de Lambertuskerk?
2. Zijn overal in het kasteel voldoende sprinklers aanwezig om een beginnende brand te blussen?
3. Is er bij de renovatie van het kasteel rekening gehouden met brandvertragende maatregelen, zoals bijvoorbeeld het compartimenteren van het gebouw ingeval van een brand?
4. Indien een van de vragen met nee moet worden beantwoord, bent u dan bereid hiervoor actie te ondernemen en zo, ja welke?

Uiteraard hopen wij dat van een calamiteit zoals hierboven omschreven nooit sprake zal zijn, maar wij zien uw antwoorden graag tegemoet

Met vriendelijke groeten,

Namens Lokaal Sterk,
Henriëtte Verouden-Berens



Antwoord college van burgemeester en wethouders:

Naar aanleiding van uw bovengenoemde brief delen wij u het volgende mee:

1. Wordt door de brandweer Helmond geoefend op een eventuele brand in o.a. het kasteel en de Lambertuskerk?
De Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost oefent volgens landelijke richtlijnen en hanteert daarbij de aanpak van 'Vakbekwaam Worden' en 'Vakbekwaam Blijven.' Hiermee blijven de brandweervaardigheden van de professionals op goed niveau. Onderdeel van die aanpak zijn oefeningen die zorgen dat het brandweerpersoneel voldoende uitgerust is op alle type objecten en bestemmingen in het verzorgingsgebied, waar dus ook kerken en oude panden toe behoren. De Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost is met deze aanpak voldoende geoefend om een eventuele brand in een kwetsbaar, historisch pand zoals het Kasteel of de Lambertuskerk te bestrijden.
2. Zijn overal in het kasteel voldoende sprinklers aanwezig om een beginnende brand te blussen?
*In afstemming met de bestaande brandveiligheidseisen en regelgeving daaromtrent, kent het Kasteel geen sprinklersysteem maar is het pand na de renovatie en sanering van de zolder voorzien van een geheel nieuwe automatische brandmeldinstallatie met volledige detectie en doormelding naar de meldkamer van de brandweer. Deze brandmeldinstallatie is gecertificeerd opgeleverd volgens de laatste wettelijke regels. Daarnaast zijn er in de kelder, op de bel-etage en de 1e verdieping per etage 2 brandslanghaspels en losse handblussers. Er bevinden zich meerdere droge blusleidingen op zowel de zolder als op de binnenplaats, waar de brandweer brandslangen aan kan koppelen. Een beginnende brand in het Kasteel kan met deze voorzorgsmaatregelen goed bestreden worden.
Daarnaast zijn er tijdens de renovatie verschillende maatregelen genomen om een (beginnende) brand te voorkomen. Zo is de gehele elektra installatie gecontroleerd en zijn plaatselijk oude delen vervangen. Dit om gevaarlijke situaties te voorkomen, en om de mogelijkheid op kortsluiting door slechte bekabeling zoveel mogelijk uit te sluiten.
Daarnaast vinden er jaarlijkse controles plaats van de brandblusapparatuur, noodverlichting, elektrische apparaten, bliksemafleiders en spanningsbeveiliging.*
3. Is er bij de renovatie van het kasteel rekening gehouden met brandvertragende maatregelen, zoals bijvoorbeeld het compartimenteren van het gebouw ingeval van een brand?
Mede door de diverse aanpassingen in het Kasteel tijdens de laatste renovatie, zijn in overleg met de brandweer de vluchtwegen en compartimentering opnieuw bekeken en zijn er extra brandscheidingen aangebracht. Ook de bestaande brandscheidingen zijn gecontroleerd. De compartimentering en vluchtwegen voldoen hiermee aan alle huidige wettelijke eisen.
4. Indien een van de vragen met nee moet worden beantwoord, bent u dan bereid hiervoor actie te ondernemen en zo, ja welke?
Gemeente Helmond heeft samen met de Veiligheidsregio Brabant-Zuid-Oost permanent aandacht voor de voorzieningen om een brand in haar monumenten te beperken. Zij zetten zich in om de kans op een potentieel bedreigende brand te verkleinen. Naast voldoende aandacht voor alle materiële voorzieningen kunt u ook denken aan organisatorische voorzieningen, zoals bijvoorbeeld extra controle, toezicht en handhaving tijdens onderhouds-, renovatie-, bouw- of verbouwwerkzaamheden. Momenteel zien wij geen reden voor extra acties of maatregelen.

*Burgemeester en wethouders van Helmond
de burgemeester
mevr. P.J.M.G. Blanksma – van den Heuvel*

*de secretaris
mr. drs. A.P.M. ter Voert*