



Raadsvoorstel 147
Vergadering 4 december 2007

Gemeenteraad

Onderwerp : Krediet vervangingsinvesteringen Theater 't Speelhuis

B&W vergadering : 30 oktober 2007

Dienst / afdeling : SE.KC

Aan de gemeenteraad,

Ten behoeve van het overleg over de voorjaarsnota is in het kader van het concept IVP voor 2008 een voorstel ingediend m.b.t. vervangingsinvesteringen voor theater 't Speelhuis.

Dit voorstel is door ons college destijds niet overgenomen met de opmerking dat een uitgewerkt voorstel in 2007 aan ons zou kunnen worden voorgelegd.

Binnen de Speelhuisbegroting worden geen middelen opgenomen om vervangingsinvesteringen te kunnen financieren.

Door de afdeling Kunst en Cultuur is inmiddels terzake advies uitgebracht. Geadviseerd wordt in te stemmen met de volgende vervangingsinvesteringen:

1. vervanging hardware en upgrading software van de LVP-reserveringssystemen (theaterkassa) – kosten € 12.231,--
2. onderhoud en upgrading toneelhijsinstallatie – kosten € 111.000,--
3. vervanging en uitbreiding theaterverlichting – kosten € 19.661,--
4. vervanging mobiele geluidsset – kosten € 7.290,--

In totaal gaat het om een bedrag van € 150.182,-- excl. BTW.

Deze investeringen zijn om de volgende redenen urgent:

Vervangingsinvesteringen Theater 't Speelhuis

1. Het LVP reserveringssysteem (theaterkassa) is het financiële – maar ook het marketing hart van Theater 't Speelhuis, direct en online verbonden aan de website. Vervanging van hardware en het upgraden van software staat jaarlijks op de agenda. Software/hardware gaat gemiddeld drie tot vijf jaar mee en de huidige configuratie (2000) is derhalve voor een deel aan vervanging toe. Daarmee wordt voorkomen dat er door veroudering storingen gaan optreden in het systeem waardoor kaartverkoop en marktinformatie enig moment niet meer niet beschikbaar zou zijn.

Stakebrand BV Toneelinstallatie

2. Toneelhijsinstallatie

De directie van 't Speelhuis wijst op de noodzaak dat er voor het op verantwoorde wijze in bedrijf houden van de toneelhijsinstallaties (2000) de komende jaren in de installaties dient te worden geïnvesteerd. De software gaat gemiddeld drie tot vijf jaar mee en daarnaast moet er jaarlijks gekeken worden naar de bedieningslessenaars, regelaars en infrastructuur. In een termijn van 10 jaar moet de gehele installatie worden aangepast, behalve de motoren. De firma Stakebrand is gevraagd een onderhoud- en vervangingsplan op te stellen voor de komende jaren. Onderstaand de werkzaamheden die om veiligheidsredenen op korte termijn dienen te worden uitgevoerd.

De computer gestuurde toneelhijsinstallaties (31 trekken) zijn bij de eerste fase van de renovatie van Theater 't Speelhuis vernieuwd (2000). Na recent onderzoek blijkt dat de lierwerken en de regelaars, die de lierwerken aansturen, nog niet direct hoeven te worden vervangen.

Wel dienen om veiligheidsredenen en uit oogpunt van bedrijfszekerheid de condensatoren in de regelaars vervangen te worden en te worden aangepast aan een nieuw systeem (profiebus.)

Daarmee wordt tevens bereikt dat bij het uitvallen van één van de componenten niet het volledige trekkenwand systeem uitvalt en de geplande voorstelling toch kan worden gespeeld. De server PC en de bedienings PC zijn sterk verouderd (2000) en moeten worden vervangen. De montage zal ca. 1 maand in beslag nemen en in de zomer van 2008 worden uitgevoerd. Langer uitstel acht de directie onverantwoord i.v.m. calamiteiten die zich elders in het land op dit punt hebben voorgedaan.

3. Om te kunnen voldoen aan de huidige technische speelnormen die theatergezelschappen als eis stellen voor het kunnen spelen van voorstellingen dient de theaterverlichting te worden vervangen/uitgebreid en aangepast. De huidige theaterverlichting is sterk verouderd en dateert voor een deel uit het prille begin van Theater 't Speelhuis.

Licht & Zo, Theaterverlichting

Vervanging Theaterspots

4. De huidige mobiele geluidset is zo sterk verouderd dat de set niet meer aan de huidige norm voldoet. Ook hier geldt dat het theater niet langer kan achterblijven bij de ontwikkelingen en de eisen die de huidige markt stelt.

Willems Muziek

Vervanging mobiele geluidset

Aan u wordt gevraagd om voor noodzakelijke vervangingsinvesteringen bij 't Speelhuis een bedrag van € 150.182,-- (excl. btw) beschikbaar te stellen en deze kosten ten laste te brengen van de post onvoorzien incidenteel 2007. Hiertoe begrotingswijziging 49-2007 vast te stellen.

Het advies van de commissie samenleving en het advies van de commissie middelen, ondersteuning en economie zal, na ontvangst, voor u ter inzage worden gelegd.

Burgemeester en wethouders van Helmond,
De burgemeester, De secretaris,
Drs. A.A.M. Jacobs. Mr. A.C.J.M. de Kroon.



Raadsbesluit 147
Vergadering 4 december 2007

Gemeenteraad

De raad van de gemeente Helmond;
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 30 oktober 2007
gelet op de bepalingen van de Gemeentewet;

besluit:

1. **Ten behoeve van noodzakelijke vervangingsinvesteringen bij theater 't Speelhuis een bedrag van € 150.182,-- (excl. Btw) beschikbaar te stellen ten laste van de post onvoorzien incidenteel 2007.**
2. **Begrotingswijziging 49-2007 vast te stellen.**

Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 4 december 2007.

De raad voornoemd,
De voorzitter,

de griffier,