

Vragen inwoners tijdens bijeenkomst hoogspanningslijnen 8 november 2016 Cacaofabriek

1. Komen de hoogspanningsleidingen in de Helmondse woonwijken in aanmerking voor het landelijk beleid m.b.t. het verkabelen van 150KV en 110 KV?

In het wetsvoorstel Voortgang Energietransitie (VET) is een verkabelingsregeling opgenomen. Naar verwachting wordt de wet VET niet eerder dan medio 2017 aangenomen. De gemeente Helmond kan in de periode 2017-2032 gebruik maken van deze regeling. Het ministerie van EZ heeft bepaald dat de wijken Brouwhuis, Mierlo-Hout en Brandevoort in aanmerking komen voor deze regeling. Omdat de 150 kV-lijn ter hoogte van Brandevoort deel uitmaakt van de combinatielijn en het beleidsadvies van 2005 hier van toepassing is, heeft het college van B&W besloten om de 150 kV-lijn ter hoogte van Brandevoort onder de grond te leggen. Voor de overige woonwijken in Helmond waar de 150 kV-lijn staat, is nog geen besluit genomen. Het beleidsadvies uit 2005 is niet van toepassing op deze woonwijken. We wachten eerst de wettelijke regelgeving en de financieringsregeling af voordat hierover een besluit wordt genomen.

2. Vanaf 2017 is een uitkoopregeling van kracht voor woningen die zich onder hoogspanningsleidingen bevinden. Is deze regeling van toepassing in Helmond?

In de gemeente Helmond komt geen enkele woning in aanmerking voor de uitkoopregeling.

3. Hoe gaat de hoogspanningslijn verlegd worden en wat betekent dit voor de geplande bouw van huizen?

Daar waar in Brandevoort de 380 kV-lijn is gecombineerd met de 150 kV-lijn, zal de 150 kV-lijn uit deze combinatielijn worden verwijderd en onder de grond worden gelegd. We verwachten dat de technische aanpassingen aan de combinatielijn uiterlijk in 2020 klaar zijn. Deze aanpassingen hebben geen enkele consequentie voor het verlenen van omgevingsvergunningen of het opleveren van woningen in Brandevoort.

4. Wat zijn de mogelijke gevolgen voor de gezondheid van de bewoners die een woning hebben gekocht die binnen 45 meter van de hoogspanning liggen?

Alle kopers van nieuwbouwwoningen aan de Schrijvershoeve in Helmond zijn geïnformeerd door de betrokken projectontwikkelaars. In oktober 2005 heeft het ministerie van VROM in de vorm van een advies het voorzorgsbeginsel voor magneetvelden van hoogspanningslijnen bekend gemaakt. Er is geen wetenschappelijk bewijs voor een causaal verband tussen langdurig verblijven in magneetvelden van hoogspanningslijnen en gezondheidsproblemen. Toch adviseert het ministerie om zoveel als mogelijk nieuwe, gevoelige bestemmingen buiten de 0,4 microtesla-zone te bouwen. Op basis van de recente berekeningsrapportage waarin de Handreiking 4.1 is gehanteerd, ligt de magneetveldzone ter hoogte van de Schrijvershoeve 50 m vanaf de hartlijn. Daardoor ligt een deel van de voortuinen van deze woningen in de magneetveldzone.

Nu zijn er twee hoogspanningslijnen gebundeld: de 150 kV-lijn en de 380 kV-lijn. Het verschil tussen de berekende magneetveldzones op basis van de oude en de nieuwe Handreiking wordt vooral veroorzaakt door de bundeling van deze twee lijnen bovengronds. Door de 150 kV-lijn ondergronds te brengen, blijft de magneetveldzone van de bovengrondse 380 kV-lijn stabiel. Deze komt niet tot in de voortuinen van de woningen aan de Schrijvershoeve.

5. Het RIVM houdt een afstand aan tussen hoogspanningsmast en woning van 75 meter. Bij de woningen aan de Schrijvershoeve is deze afstand 45 meter. Had de gemeente Helmond wel een bouwvergunning af mogen geven?

Ja, alle kopers van nieuwbouwwoningen aan de Schrijvershoeve in Helmond zijn geïnformeerd door de betrokken projectontwikkelaars. Bij het verlenen van de omgevingsvergunningen voor het bouwen van de woningen aan de Schrijvershoeve is onder meer getoetst aan het geldende bestemmingsplan. Deze afstand is geen reden om de omgevingsvergunningen te weigeren. Recent is een berekeningsrapportage gemaakt, gebaseerd op de feitelijke belasting en Handreiking 4.1 die dit bevestigt.